



**Certificato numero / Certificate number**      **0497/CPR/7234**

## **CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

### **Barriera al fumo / Smoke barrier Mod. SmokeStop DH60**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

#### **COOPERS FIRE LTD.**

**Ignis House, Houghton Avenue - PO7 3DU Waterlooville, Hampshire - UK**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Ignis House, Houghton Avenue - PO7 3DU Waterlooville, Hampshire - UK**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

#### **EN 12101-1:2005+A1:2006**

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la  
*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the*

### **costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. constancy of performance of the construction product.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **22/12/2022** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on 22/12/2022 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*



0497

Bollate, 24/02/2023  
Rev.1

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

**CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**  
**Allegato A**  
**CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A**

**Barriera al fumo / Smoke barrier**  
**Mod. SmokeStop DH60**

<b>Descrizione prodotto / Product description:</b>	
Barriera al fumo attiva in materiale flessibile / Active smoke barrier made of flexible material	
<b>Prestazioni / Performances:</b>	
<b>5.3 Affidabilità operativa</b> 5.3 Operational reliability	<b>passa / pass</b>
<b>5.4 Ritardo della risposta</b> 5.4 Response delay	<b>passa / pass</b>
<b>5.4 Sicurezza della distribuzione</b> 5.4 Deployment safety	<b>passa / pass</b>
<b>5.2-5.5 Resistenza al fuoco</b> 5.2-5.5 Fire resistance <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdita fumo / smoke leakage</li> <li>- stabilità meccanica / mechanical stability</li> <li>- integrità / integrity</li> </ul>	<b>DH60</b>

Le prestazioni indicate sono valide **esclusivamente** per i prodotti nella configurazione descritta nei rispettivi rapporti di prova e di classificazione di seguito elencati:

The cited performances are valid **only** for the products with the features described in the related test and classification report listed below:

- n. IFCC/411/01 del/ dated 13/12/2005
- n. 411/10905/1 del/ dated 06/2011
- n. WF146799 Issue 2 del/ dated 22/08/2005
- n. 411/100905/03 del/ dated 09/11/2011

Bollate, 24/02/2023  
 Rev.1

**Ing. P. Fumagalli**  
 B.A. Prodotto/Product

