



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/7128**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Barriera al fumo / Smoke barrier Mod. SmokeStop EvacU8

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

COOPERS FIRE LTD.

Ignis House, Houghton Avenue - PO7 3DU Waterlooville, Hampshire - UK

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Ignis House, Houghton Avenue - PO7 3DU Waterlooville, Hampshire - UK

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 12101-1:2005+A1:2006

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

**costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **18/07/2022** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on **18/07/2022** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 18/07/2022

Rev.0



P. Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/7128

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Barriera al fumo / Smoke barrier
Mod. SmokeStop EvacU8

Descrizione prodotto / Product description:	
Barriera al fumo attiva in materiale flessibile / Active smoke barrier made of flexible material	
Prestazioni / Performances:	
5.3 Affidabilità operativa 5.3 Operational reliability	passa / pass
5.4 Ritardo della risposta 5.4 Response delay	passa / pass
5.4 Sicurezza della distribuzione 5.4 Deployment safety	passa / pass
5.2-5.5 Resistenza al fuoco 5.2-5.5 Fire resistance <ul style="list-style-type: none"> - perdita fumo / smoke leakage - stabilità meccanica / mechanical stability - integrità / integrity 	D₆₀₀A

Le prestazioni indicate sono valide **esclusivamente** per i prodotti nella configurazione descritta nei rispettivi rapporti di prova e di classificazione di seguito elencati:

The cited performances are valid **only** for the products with the features described in the related test and classification report listed below:

n. IFCC/411/100808/4 del/ dated 10/08/2010 - n. IFCC/411/101007 del/ dated 27/07/2011

n. 198310/C del/ dated 18/01/2011 - n. 411/100808/02 del/ dated June 2011

n. 411/100808/03 del/ dated 09/11/2011

Bollate, 18/07/2022
Rev.0

P. Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

